

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfet d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Annie Goléo

Tél: 02 38 77 34 25

Destinataires

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE NEUILLE-VILLEDOMER-AUZOUER
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. FRANCE
 MADAME LA MAIRE - MAIRIE DE VILLEDOMER
 MADAME LA DIRECTRICE - CC VAL D'AMBOISE
 MADAME - CC VAL D'AMBOISE

NEUILLE LE LIERRE

Prélèvement 00070538
Installation UDI 000438 NEUILLE LE LIERRE
Point de surveillance S 0000000572 C-P.F. VILLEDOMER
Localisation exacte MAIRIE

Commune VILLEDOMER
Prélevé le : mercredi 24 juin 2015 à 09h15
par : LABORATOIRE DE TOURAINE
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	19,0	°C				25,00
pH	7,60	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	469	uS/cm			180,00	1 000,00
Conductivité à 25°C	523	uS/cm			200,00	1 100,00
Chlore libre	0,18	mg/LCl ₂				
Chlore total	0,20	mg/LCl ₂				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701
 Type de l'analyse : 37D1 Code SISE de l'analyse : 00071197 Référence laboratoire : 15HYD.2602.62

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	1	qualit.				
Saveur (qualitatif)	1	qualit.				
Turbidité néphélogométrique NFU	0,6	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	0,08	mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<3,0	mg/L		50,00		

FER ET MANGANESE

Fer total	5,1	µg/l				200,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00070538)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Nous notons la présence d'une odeur et d'une saveur légèrement chlorées.

Signé à Tours le 30 juin 2015

Pour le préfet
 Pour la déléguée territoriale
 d'Indre et Loire
 l'ingénieur d'études sanitaires

Annie Goléo

ARS du Centre - Délégation territoriale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25 - Fax : 02 47 66 39 11